Достань делитель

Весела и разнообразна жизнь сервисника КТВ, ШПД, чего только не увидишь, с кем не пообщаешься))). Я и подумал на досуге, может стоит какие либо особые случаи на публику выносить? Не в смысле, что они редкие, а в смысле, что они меня зацепили, и захотелось мне с коллегами по отрасли оными поделиться. Может, кому интересно будет? Может, кто, что интересное скажет?

Так вот собственно, первый закид. Новый дом, на стадии сдачи, смонтировали дрс доблестные субподрядчики. Все замечательно, все сдано, но отправляют меня туда глянуть (на всякий пожарный), может что не так? Приезжаю, смотрю… Дом не совсем стандартный, на этаже 5 квартир и 2 электрослаботочных стояка. Расстояние между электрощитами метов пять. Так вот, доблестные строители во главе с электриками, все пять счетчиков смонтировали в правом стояке оставив левый пустым (я так предполагаю) под слаботочку, причем в правом (электрическом) слаботочка то же присутствует (телевизионная разводка, домофон, телефония, шпдшные плинты), а левый голый (т.е. одна слаботочка без электрики)!



Как то это, на мой взгляд, не совсем правильно, и не совсем удобно. Они ведь и местную эфирку в правый стояк завели… Вот например задача: подключи клиента к кабельному оператору (синенький делитель)…



Возможно фотографии не передают всю проблемность момента (фотограф я так себе), но сплитер находиться далеко (глубоко в смысле) и дотянуться до него сложно, а вокруг силовые кабели под напряжением. Даже просто перекрутить коннектор с эфирки на прова проблемно… не спорю, я перекручу (не спеша, не торопясь, без рывков и замираний), но ведь пошлют пацана-подключенца… и в 80% случаев будет маленький писец… в лучшем случае просто не справиться (скажет не могу, нет технической возможности), в худшем коротнет… Конечно 220 не смертельно (самого много раз долбило), но люди все разные…, а автоматы повышебает (к сожалению не все знают, как их включать))), а щетчики погорят(((и т.д. и т.п.) расхлебывать все снова нам сервисникам… Хотелось бы услышать мнение коллег…