

Монтажные будни. Кабельные войны. Электрика

Весела и разнообразна монтажная жизнь. И чем дальше, тем веселей и разнообразнее.:)

И пусть говорят, что работа сервисника сводится к десятку задокументированных алгоритмов, с горы конечно видней, но лично мне кажется, что те, кто так говорит, не совсем правы (это я сейчас очень мягко сказал). Все ситуации не задокументируешь, на всё инструкции не создашь, всего сразу не предусмотритишь..., но это было маленькое лирическое отступление, а поделиться я хочу свежей историей из серии "монтажные будни".

Получаю задачу: не мониторится коммутатор, соответственно куча заявок на отсутствие ШПД, КТВ с адреса. Первая мысль – СВЕТ, в смысле отсутствие электропитания, но нет, говорят у СУЭНКО никаких данных по отключению этого дома нет. Собираемся-выдвигаемся-прибываем на место, действительно домофон работает и в квартирах свет горит. Поднимаемся на верхний этаж к электрощиту. Визуально все в порядке: ноль и земля затянуты хорошо, автомат 16-амперник цел, включен, ввод и выход закручены нормально, индикатор показывает наличие фазы как на входе, так и на выходе. Попадаем на тех.этаж, подходим и открываем ящик. Ящик встречает могильной тишиной и темнотой (страшный сон монтажника: светодиоды не мигают, индикаторы питания не горят), первая мысль - вектор сдох и положил всё оборудование, но нет, автомат 10-амперник включён, а фазы на входе нет. БЛИН. ОБРЫВ. Обрыв электрического кабеля. Ползем по тех.этажу осматривая гофру, в которую эта электрика уложена. Она ЦЕЛА... Ползем еще раз прощупывая гофру руками. Она ЦЕЛА! Ползем еще раз прощупывая гофру и отгибая металлические скобки (бывали случаи). Гофра ЦЕЛА, от ящика до ввода с тех.этажа в электрощит гофра целая. Спускаюсь на нижний этаж к электрощиту. Кабель от ввода на тех.этаж до автомата цел и на автомате фаза ЕСТЬ. Обрыв в перекрытии между чердаком и верхним этажом??? Но свежих кабелей в шахте не видно и вообще не видно чтоб в недавнем времени кто-то что-то на тех.этаж протягивал. Мистика какая-то... Менять весь кабель от ящика до щита?... Останавливаюсь... Закуриваю... Думаю... Как так? И что же может быть? Если бы был обрыв-обрез автоматы бы повыбивало, а они включены, электрокабель и с чердака и с верхнего этажа я подергал он тактильно тоже цел... И приходит мне в голову дурацкая мысль... Не может быть... но проверить надо... Отворачиваю выход с автомата в электрощите и все точно, как я и предполагал... много нецензурных слов. Какой то добрый человек (чтоб ему мягко спалось и мухи не кусали) пришёл к щиту выкрутил из автомата фазовый провод, ОТРЕЗАЛ зачищенную часть, вставил провод в ИЗОЛЯЦИИ обратно в автомат, и закрутил его, автомат то бишь... Визуально все великолепно, а фазы нет, и фиг с ходу догадаешься... Возможно я несколько сбивчиво эмоционально и не совсем понятно тут все рассказал, но думаю, что любой монтажник, да и просто любой мужчина, которому приходилось иметь дело с автоматами и электрикой меня понял. Иначе как целенаправленной диверсией это событие я назвать не могу. Причем не просто диверсия, а изощере́нная пакость, типа чтобы пацаны помучились, поползали, искали, не нашли и кабель бы меняли...

Ну да ладно, если без эмоций, то случай этот нельзя назвать чем-то выдающимся или сногсшибательным... так, рутина, бывало покруче (и намного), а рассказываю о нём вот почему. Прошло время. Прибываю я по заявочке на другой адрес (заявка та же нет КТВ, ШПД). И вижу пацанов билайновцев, бегающих с тех.этажа на чердак с растерянными лицами. Электрика потерялась кричат. Осматриваю своё хозяйство. Симптомы те же, внизу на автомате фаза есть, наверху нет. Автоматы наш и билайновский стоят рядом. "Айда, пацаны, фокус вам покажу, процентов на 95 уверен", - говорю я. Отворачиваю выходы с автоматов и точно: зачищенный конец срезан, провод в изоляции закручен... Вот так вот... Будьте информированной коллеги. И удачи всем полевым технарям.